

# Zertifikat

Nr. 1435.IM.155027/19 V1.0

Die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG bestätigt hiermit

## AUMA Riester GmbH & Co. KG

Aumastraße 1  
79379 Müllheim

dass das

elektrische Stellantriebssystem mit den Stellantrieben SA(R)07.1 – SA(R)16.1/ SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC16.1, SA(R)07.2 – SA(R)16.2/ SA(R)Ex07.2 – SA(R)Ex16.2 und SQ(R)05.2- SQ(R)14.2/ SQ(R)Ex05.2- SQ(R)Ex14.2 mit Stellantriebs-Steuerungen AC01.2/ACExC01.2 in Ausführung SIL

mit den Sicherheitsfunktionen „Emergency Shut Down (ESD)“ und „Safe Stop“ die Anforderungen der nachfolgenden Norm erfüllt.

- 
- DIN EN 61508-1/-2: 2011, einsetzbar bis SIL 2 (HFT = 0) und SIL 3 (HFT  $\geq$  1)
  - IEC 61508-1/-2: 2010, einsetzbar bis SIL 2 (HFT = 0) und SIL 3 (HFT  $\geq$  1)
- 

Zertifizierungsprogramm Leittechnik (SEB-ZE-SEECERT-VA-320-20, Rev. 5.1 / 04.19)

Grundlage der Zertifizierung ist der Bericht 1435.IM.155027/19TB in der jeweils gültigen Fassung.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Nutzung des nebenstehenden Prüfzeichens.

Gültig bis: 2024-12-17  
AktENZEICHEN: 8117657310

Hamburg, 2019-12-17

  
Bianca Pfuff

